BARRIERE CHECK Wie barrierefrei ist Ihr Geschäft?

Selbstbeschreibung unserer Barrierefreiheit - Zusammenfassung der Antworten

Infos

Informationen für Teilnehmer mit Behinderungen:
Wir geben gerne telefonisch über unsere Barrierefreiheit Auskunft
Wir bieten auf unserer Homepage detaillierte Informationen zur Barrierefreiheit an

Anreise

Entfernung zur nächsten Haltestelle:
Die nächste Haltestelle ist 50 m entfernt
Wir haben einen eigenen barrierefreien Parkplatz
Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist geneigt.
Belag: Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist durchgehend:
Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist asphaltiert, betoniert.
Leitsystem:
Es existiert ein taktiles Leitsystem zum Haupteingang.

Eingang

Schwelle

Wir haben beim Eingang eine Schwelle. Diese ist nicht höher als 3 cm.

Rampe

Steigung: Die Rampe hat eine Steigung die unter 6 Prozent liegt

Schiebetür

Merkmale:
Es ist eine Glastür.
Die Tür verfügt über eine entsprechende Glas-Markierung.
Die Tür ist mindestens 90 cm breit.
Vor und nach der Tür sind mindestens 150 cm x 150 cm Platz.

Windfang

Die Türen sind mindestens 90 cm breit.
Die Türen sind leichtgängig.
Zwischen den Türen befindet sich die nötige Bewegungsfläche von 120 cm.

Veranstaltungsraum

Zugänglichkeit:
!! Der Veranstaltungsraum ist stufenlos zugänglich: **Ja**
Bewegungsflächen und Stellplätze:
Der Veranstaltungsraum verfügt über die nötigen Bewegungsflächen: Ja
Wir haben eigene Rollstuhlstellplätze: Ja
Beleuchtung:
Der Raum verfügt über eine blendfreie Beleuchtung: Ja

Bühne

Ausstattung:

Es existiert eine stufenlos zugängliche Bühne

Das Rednerpult ist höhenverstellbar

Die Bühne bietet ausreichend Platz für Gebärdensprachdolmetscher

Vorträge

Übersetzungen:

Wenn Kunden im Vorfeld ihren Bedarf bekanntgeben werden wir Gebärdensprachdolmetsch bereitstellen

WC

Erreichbarkeit:

Das WC ist stufenlos erreichbar!

Tür:

Die WC-Tür geht nach außen auf.

Die WC-Tür ist leichtgängig.

Die WC-Tür ist mindestens 80 cm breit.

Das WC ist mindestens 220x215 cm groß.

Anfahrbarkeit:

Links vom WC (Muschel) ist mindestens 90 cm Platz.

Ausstattung:

Es existieren stabile Haltegriffe auf beiden Seiten.

Es gibt ein unterfahrbares Waschbecken.

Das Waschbecken ist mit einem Einhandmischer ausgestattet.

Seifenspender und Handtücher sind höchstens in 110 cm Höhe greifbar.

Griffe und Bedienelemente sind kontrastreich ausgeführt.

Es existiert eine Notrufeinrichtung!

Hinweise auf mögliche Mängel

Veranstaltungsraum:

Induktive Höranlage

Mangel (nicht angekreuzt): Keine Induktive Höranlae

Hinweis: induktive Höranlagen sollten bei größeren Veranstaltungen mittlerweile zur Standardausstattung gehören.

Beratung zur Barrierefreiheit und Kontaktmöglichkeiten

Ihre Wirtschaftskammer bietet Ihnen eine erste Orientierung zum Thema Barrierefreiheit in rechtlicher und baulicher Hinsicht. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter: **Link zu den Landeskammern**