
Selbstbeschreibung unserer Barrierefreiheit - Zusammenfassung der Antworten

Online-Auftritt

Der aktuelle Status der Website in Bezug auf Barrierefreiheit: Nicht bekannt/nicht vorhanden

Hilfreiche Maßnahmen für alle Nutzer*innen:

!! Die Website hat eine klare Struktur und verfügt über eine konsistente Überschriftenstruktur

!! Die Website ist mit der Tastatur bedienbar.

!! Die Inhalte der Website sind mit einem „Screenreader“ auslesbar. [3]: **Nein**

!! Beim Einsatz von Farben und Kontrasten wird auf Menschen mit Seheinschränkungen geachtet.

!! Bei der Wahl der Schrift wurde auf eine gut lesbare Schriftart geachtet.

Dokumente auf der Website:

Dokumente werden mit Hilfe von Formatvorlagen (Überschriften Struktur) erstellt.

!! Bilder im Dokument verfügen über Alternativ Texte. [8]: **Nein**

Verlinkungen haben aussagekräftige Titel.

Multimedia Inhalte:

!! Bilder und Grafiken verfügen über Alternativ Texte.[10]: **Nein**

!! Audio- oder Videoinhalte verfügen über alternative Darstellungen. [11]: **Nein**

Einfache Sprache:

Auf der Website werden Informationen in Einfacher oder Leichter Sprache dargestellt.

Infos

Informationen für Teilnehmer mit Behinderungen:

Wir geben gerne telefonisch über unsere Barrierefreiheit Auskunft

Wir bieten auf unserer Homepage detaillierte Informationen zur Barrierefreiheit an

Anreise

Entfernung zur nächsten Haltestelle:

Die nächste Haltestelle ist 70 m entfernt

In der Nähe befindet sich ein öffentlicher Behinderten-Parkplatz

Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist eben.

Belag: Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist durchgehend:

Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist asphaltiert, betoniert.

Eingang

Schwelle

Wir haben beim Eingang eine Schwelle. Diese ist nicht höher als 3 cm.

Rampe

Steigung: Die Rampe hat eine Steigung die unter 6 Prozent liegt

Treppenlift

Fragen zum Treppenlift:

Ist vor oder nach dem Treppenlift (Ein- und Ausstieg) eine Bewegungsfläche von mindestens 150 x 150 cm Platz? Ja

Sind die Bedienelemente für den Treppenlift in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm? Ja

Gibt es beim Treppenlift die Möglichkeit, Hilfe zu holen? Ja

Schiebetür

Merkmale:

Es ist eine Glastür.

Die Tür verfügt über eine entsprechende Glas-Markierung.

Die Tür ist mindestens 90 cm breit.

Vor und nach der Tür sind mindestens 150 cm x 150 cm Platz.

Windfang

Die Türen sind mindestens 90 cm breit.

Die Türen sind leichtgängig.

Zwischen den Türen befindet sich die nötige Bewegungsfläche von 120 cm.

Veranstaltungsraum

Zugänglichkeit:

!! Der Veranstaltungsraum ist stufenlos zugänglich: **Ja**

Bewegungsflächen und Stellplätze:

Der Veranstaltungsraum verfügt über die nötigen Bewegungsflächen: Ja

Wir haben eigene Rollstuhlstellplätze: Ja

Beleuchtung:

Der Raum verfügt über eine blendfreie Beleuchtung: Ja

Bühne

Ausstattung:

!! Es existiert eine stufenlos zugängliche Bühne: **Nein**

Die Bühne bietet ausreichend Platz für Gebärdensprachdolmetscher

WC

Erreichbarkeit:

Das WC ist stufenlos erreichbar!

Tür:

Die WC-Tür geht nach außen auf.

Die WC-Tür ist leichtgängig.

Die WC-Tür ist mindestens 80 cm breit.

Das WC ist mindestens 165x215 cm groß.

Anfahrbarkeit:

Links vom WC (Muschel) ist mindestens 90 cm Platz.

Ausstattung:

Es existieren stabile Haltegriffe auf beiden Seiten.

Es gibt ein unterfahrbares Waschbecken.

Das Waschbecken ist mit einem Einhandmischer ausgestattet.


Seifenspender und Handtücher sind höchstens in 110 cm Höhe greifbar.

Griffe und Bedienelemente sind kontrastreich ausgeführt.

Es existiert eine Notrufeinrichtung!

Hinweise auf mögliche Mängel

Online-Auftritt:



Mangel (nicht angekreuzt): Screenreader

Blinde und sehbehinderte Menschen nutzen häufig eine Software, um sich Webseiten vorlesen zu lassen. Hier ist es von Vorteil, wenn Ihre Seite gut strukturiert ist und Bilder und Fotos über entsprechende Bildbeschreibungen verfügen.

Ein Screenreader ist ein Programm, das den Inhalt einer Seite vorliest. Es dient blinden Personen oder Personen mit Sehbehinderungen als Alternative zu visuellen Nutzeroberflächen.



Mangel (nicht angekreuzt): Keine Alt-Texte

Bilder müssen zwingend ein Alt-Attribut (für Alternativ Text) haben. Dieses kann, im Falle eines dekorativen Elements, leer sein. Sonst muss es eine aussagekräftige Bezeichnung enthalten.

Zusätzliche Informationen finden Sie hier: [Bildbeschreibung \(Alternativtext\) – 4 Regeln - Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. \(dbsv.org\)](#)



Mangel (nicht angekreuzt): Keine Alt-Texte

Ein Alternativ Text ist eine Beschreibung einer Abbildung bzw. eines Nicht-Text-Elements. Ein Alternativ Text sollte das zu Sehende prägnant beschreiben. Die Beschreibung sollte dabei nicht zu kurz, aber auch nicht zu ausführlich ausfallen.

Audio-
deskription

Untertitel

Mangel (nicht angekreuzt): Alternative Darstellung

Fehlende alternative Darstellung

Alternative Darstellungen von Medien können in Form von Untertiteln und/oder Audiodeskriptionen umgesetzt werden. Auch eine Version in Gebärdensprache stellt eine solche Alternative dar.

Veranstaltungsraum:



Induktive Höranlage

Mangel (nicht angekreuzt): Keine Induktive Höranlage

Hinweis: induktive Höranlagen sollten bei größeren Veranstaltungen mittlerweile zur Standardausstattung gehören.

Bühne:



Mangel (nicht angekreuzt): Keine stufenlos zugängliche Bühne

Hinweis: Sie haben angegeben, dass Ihre Bühne nicht stufenlos erreichbar ist.

Beratung zur Barrierefreiheit und Kontaktmöglichkeiten

Ihre Wirtschaftskammer bietet Ihnen eine erste Orientierung zum Thema Barrierefreiheit in rechtlicher und baulicher Hinsicht. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter: [Link zu den Landeskammern](#)