

Bauliche Maßnahmen		Ja	Nein
Türen			
Mindesttürbreite aller Türen 90 cm		x	
Schwellenhöhe max 3 cm (einseitig)		x	
Kraftaufwand max 25 kN für das Öffnen der Türe		x	
Zweihöhen Markierung bei Glastüren		x	
Bewegungsfläche D 150 cm		x	
Aufzug			
Alle Geschoße müssen barriere- und stufenfrei begehbar sein		x	
Fahrerkorb mind 110 cm mal 140 cm		x	
Türbreite min 90 cm		x	
Bewegungsfläche D 150 cm		x	
Rampen			
Standardbreite 150 cm (min 120 cm)		x	
Längsgefälle max 6%, Quergefälle 0%		x	
Beidseitiger Handlauf bei allen Rampen und Stiegen		x	
Barrierefreie WC Anlage			
Raumgröße bei einseitig anfahrbares WC: BxT 165 cm x 215 cm		x	
Wandseitiger Winkelhaltegriff		x	
PKW Stellplatz			
Lage des Stellplatzes nahe dem Eingangsbereich			x
Mindestbreite 350 cm			x
Ausreichende Kennzeichnung			x
Bank und Büroorganisation			
Wichtige Arbeitsmittel im Greifbereich			
Prospektständer wandmontage in Griffweite			
Selbstbedienungsgeräte und Automaten anfahrbar und bedienbar			
In der Wartezone ergonomische Sitzgelegenheiten			
Audio-Visuelle Markierungen			
Blendfreie und gute Beleuchtung		x	
Gute Raumakustik / keine Nebengeräusche		x	
Taktil erkennbare Informationen an Trittstufen, Geländern,...		x	
Kontrastreiche Beschriftungen und Markierungen		x	
Barrierefreie Website		x	